

DIREITOS AUTORAIS SOBRE O PROJETO DE ENGENHARIA RESERVADOS CONFORME LEI FEDERAL Nº9610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.



DETALHE: SAÍDAS E DISTRIBUIÇÃO
GALERIA 401 (NÍVEL -7,35)
ESCALA 1:20

[illegible]

01	AGE-01-SQG-04	BUSWAY		
02	AGE-02-SQG-04	BUSWAY		
03	AGU-01-SQU-01.1	BUSWAY		
04	AGU-01-SQU-01.2	BUSWAY		
05	AGE-01-S2Q-SQG-05	BUSWAY		
06	AGE-01S2-SQG-05.1	CANALETA DE PISO		
07	AGE-01S2-SQG-05.2	BUSWAY		
08	AGE-01-S2Q-04.1	A.G. ±100		
09	AGE-01-S2Q-04.2	A.G. ±95		
10	AGE-02-S2Q-04.1	A.G. ±100		
11	AGE-02-S2Q-04.2	A.G. ±95		
12	AGU-01-SQU-01.2.1	A.G. ±100		
13	APIE-01-SQZ-05	100x100mm		
14	APIE-02-SQZ-07	100x100mm		
15	APIE-01-SQZ-01	APIE-01-SQZ-02	APIE-01-SQZ-03	150x100mm
	APIE-01-SQZ-05	APIE-02-SQZ-01		
16	APIE-01-SQZ-04	APIE-01-SQZ-06	APIE-01-SQZ-07	200x100mm
17	APIE-02-SQZ-02	APIE-02-SQZ-03	APIE-02-SQZ-04	200x100mm
	APIE-02-SQZ-05	APIE-02-SQZ-06		
18	APIE-03-SQZ-01	APIE-03-SQZ-02	300x100mm	
19	APU-00-SQZ-01	APU-00-SQZ-02	200x100mm	
20	CONFORME FORNECIDO DO UPS/BANCO DE BATERIAS			

- 1 - A ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL DEVERÁ TER NÍVEL MÉDIO DE ILUMINAÇÃO DE 500 LUX;
- 2 - A SALA DEVERÁ SER PROVIDA DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR;
- 3 - A SALA DEVERÁ TER ACABAMENTO FINAL COM TETO CINZA, PAREDES BRANCAS E PISO COM PINTURA EPOXI CINZA CLARO.
- 4 - DEVERÃO SER SINALIZADAS, POR PINTURA NO PISO, AS ZONAS DE RISCO E ZONA.

OBSERVAÇÃO: TODAS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ILUMINAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SALA ESTARÃO A CARGO DA APS.

[illegible]

- As arranjos detalhados neste desenho poderão sofrer alterações ou devidas desconexões do grande número de pontos de instalação, considerando a possibilidade de interferência no percurso.
- O sistema de instalação deverá considerar a possibilidade de deslocamento de quaisquer eletrodos, eletrodos e bandejas para liberação do trajeto do "CABLE RACK".
- O sistema de instalação deverá considerar o nível superior ao estroto dos deslocamentos necessários com aprovação da APS.
- I - Soluções de interferências de instalações hidráulicas no sistema do "CABLE RACK".
- O sistema de instalação deverá considerar o nível superior das bandejas, considerando o deslocamento das mesmas redes.
- V - Após executadas a infraestrutura e o cabamento do novo sistema de instalação, deverá ser realizada a verificação das instalações antigas existentes na galeria.
- O sistema de instalação deverá, depois, ser limpo e a galeria permanecer na galeria.
- V - Todo o sistema será identificado conforme especificado no projeto de instalação.
- I - Os sistemas de iluminação, segurança, prevenção e combate a incêndio na galeria será providenciada pela APS.
- A substituição dos quadros terminais e seus circuitos será providenciada pela APS.
- C - Consultar a relação de alimentadores no desenho ELEM-ALM

VIDE RELAÇÃO DE ALIMENTADORES
 (CABOS E BARRAMENTOS BLINDADOS)
 E SUAS ESPECIFICAÇÕES NO
 DES. ELE-ALM-008

PRÉDIO PRINCIPAL
PLANTA DO 2º SUBSOLO - NÍVEL S02: ISOMÉTRICO DA SQ2
ESCALA: 1:50



1- CONSULTE O MEMORIAL DESCRITIVO PARA ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA
2- CONSULTE O PROJETO DE ATERRAMENTO DA SÉRIE DE DESENHOS ELE-ATE.
3- CONSULTE AS PLANTAS DE ALIMENTADORES DA SÉRIE DE DESENHOS ELE-ALM.
4- VIDE ESPECIFICAÇÕES DOS QUADROS NOS DESENHOS DA SÉRIE ELE-SQ2.

ELETRICIDADE	ESCALA:
ALIMENTADORES	INDICADA
LAYOUT E DETALHES DA SALA SQ2 - NÍVEL S02 (-7,30)	UNIDADE:
PROJETO EXECUTIVO	MILÍMETRO:
BSB 2207-PP-S02-000-ELE-ALM-DE-021-R00	